

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Нововаршавского и Черлакского районов
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Нововаршавский район, с. Славян-
ка, ул. Школьная, 5
(место составления акта)

« 26 » марта 2018 г.
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 2

По адресу/адресам: 646832, Омская область Нововаршавский район, с. Славян-
ка, ул. Школьная, 5

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) от «26» февраля
2018 г. №2, выданного заместителем главного государственного инспектора Нововаршавского
и Черлакского районов по пожарному надзору Торчилиным Александром Владимировичем
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славянская средняя обще-
образовательная школа» Нововаршавского муниципального района Омской области, МБОУ
«Славянская СОШ»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

осуществляющего свою деятельность на объектах, расположенных по адресам: 646832, Ом-
ская область Нововаршавский район, с. Славянка, ул. Школьная, 5

Дата и время проведения проверки:
с «05» марта 2018г. по «26» марта 2018г.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким

Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы
Нововаршавского и Черлакского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Омской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) 26.02.2018г. директор МБОУ «Славянская СОШ» Кочегура Ольга Богдановна

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Нововаршавского и Черлакско-
го районов по пожарному надзору Искоренков Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельства)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Славянская СОШ» Кочегура Оль-
га Богдановна, ответственный по ПБ МБОУ Терехов Сергей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае их наличии) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 1. в тамбуре
и на проходе к эвакуационному выходу из актового зала школы допускается хранение кусков

рубероида и другого горючего материала (п.36 «б» Правила противопожарного режима в РФ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390) _
Ответственность за нарушение – МБОУ «Славянская СОШ», ответственный по ПБ МБОУ Терехов Сергей Анатольевич.

2. не укомплектован огнетушитель №2 установленный в щитовой школы (п.478 Правила противопожарного режима в РФ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390) _

Ответственность за нарушение – МБОУ «Славянская СОШ», ответственный по ПБ МБОУ Терехов Сергей Анатольевич.

3. на проходе к эвакуационному выходу из столовой установлены столы (п.36 «б» Правила противопожарного режима в РФ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390) _

Ответственность за нарушение – МБОУ «Славянская СОШ», ответственный по ПБ МБОУ Терехов Сергей Анатольевич.

4. эвакуационный выход из кладовой столовой заставлен ящиками (п.36 «б» Правила противопожарного режима в РФ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390) _

Ответственность за нарушение – МБОУ «Славянская СОШ», ответственный по ПБ МБОУ Терехов Сергей Анатольевич.

5. эвакуационный выход из столовой закрыт на ключ, отсутствует возможность его свободного открывания изнутри без ключа (п.35 Правила противопожарного режима в РФ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390) _

Ответственность за нарушение – МБОУ «Славянская СОШ», ответственный по ПБ МБОУ Терехов Сергей Анатольевич.


▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _-_-.

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____.


▪ нарушений не выявлено: __.


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:




Государственный инспектор Нововаршавского и Черлакского районов по пожарному надзору
Искоренков Николай Михайлович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ «Славянская СОШ» Кочегура Ольга Богдановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» марта 2018 г. 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефоны доверия: Сибирского регионального центра: 8 (3912) 98-55-47, ГУ МЧС России по Омской области: 8 (3812) 94-83-83